



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ

+ «Централизованная библиотечная система»

Сухарева Л.О.

«11» января 2021

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 1

город. Киров

«11» января 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: библиотека – филиал № 15
- 1.2. Адрес объекта: 610006, город Киров, октябрьский проспект, 51.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - часть здания: цокольный этаж - 117,3 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка: нет.
- 1.4. Год постройки здания: 1956,
последнего капитального ремонта: 1998г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – не установлена капитального ремонта 2030-2034гг.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: культура, культура, обеспечение обслуживания населения с учетом потребностей различных социально-демографических групп с предоставлением гарантированного минимума бесплатных услуг, культурно-просветительская, информационная деятельность, в том числе в информационном сетевом пространстве, обеспечивающего полноценные условия для приобщения всех категорий пользователей к системе культурно-исторических традиций и ценностей
- 2.2 Виды оказываемых услуг: библиотечное обслуживание- сохранность, предоставление в пользование библиотечных фондов и информационных материалов, банков и баз данных на бумажном и электронном носителях, обеспечение сохранности фондов;
 - информационное и библиотечное обслуживание в различных формах и видах,
 - организация досуга населения,
 - взаимодействие с органами местного самоуправления, учреждениями культуры, образования, искусства, творческими союзами по осуществлению культурно-образовательных и социальных программ
- 2.3.Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно.
- 2.4. Категории обслуживаемых населения по возрастуб все возрастные категории.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) - нет
- 2.6 Плановая мощность: Плановая мощность: посещаемость 70 человек, вместимость: 25 человек, пропускная способность: 50 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
проезд автобусами №№ 2,17,22,33,37,44,46,51,53,54,70; троллейбус № 1, 3,4. до остановки «Улица Гайдара
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 30 метров.
 - 3.2.2. Время движения (пешком) 3-5 минут.
 - 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

3.2.4. Перекрестки: нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (бордюры, лестницы, выбоины, неровности асфальта).

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К,О,С,Г,У)	-	01-02
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У) ВНД (КОС)	1	03-04
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К,О,С,Г,У)	-	09-10
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,О,С,Г,У)	2	11-12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У) ВНД (К,О,С,Г)	4	13-14
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)	-	16-17
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К,О,Г,У)	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект социальной инфраструктуры является временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития.

Для обеспечения доступности и комфортности пребывания инвалидов на объекте необходимо выполнить работы по адаптации объекта, указанные в столбце 8 Результатов обследования по каждой функциональной зоне объекта.

- Территория, прилегающая к объекту является временно недоступной для всех категорий инвалидов, так как территория не имеет элементов информации об объекте (в том числе мнемосхемы), направленных на

движение МНГ от остановки общественного транспорта. Территория и пути движения имеют разрушения (ямы, неровности, выбоины) покрытия. На прилегающей территории отсутствуют пандусы, съезды,

- Входы в помещение являются частично доступными для инвалидов с нарушением слуха и умственными нарушениями, входы в здание являются недоступными для инвалидов, пользующимися креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения. Основными замечаниями по зоне являются: наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м), высоких порогов (более 0,015 м), не применение на дверях доводчиков с механизмом задержки в положении «открыто» в течение 5 с. Кроме того, размеры входных площадок и тамбуров не соответствуют требованиям.

- Пути движения внутри помещения (в т.ч. пути эвакуации) являются временно недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями являются: отсутствие внутренних подъемных платформ и устройств для инвалидов на креслах-колясках, отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных/стационарных) для инвалидов с нарушением слуха.

- Зоны целевого назначения помещения являются недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м), высоких порогов (более 0,014 м), отсутствие наличие отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных/стандартных), отсутствие ясной и понятной информации о путях движения и услугах для инвалидов с умственным нарушением, расположение выключателей и розеток на ненормативной высоте (более/менее 0,80 м).

- Санитарно - гигиенические помещения объекта являются частично доступными для инвалидов с нарушением слуха и с умственными нарушениями, санитарно - гигиенические помещения объекта являются недоступными для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения. Основными замечаниями по зоне являются несоответствие размеров туалетных комнат нормативным назначениям, наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м), высоких порогов (более 0,014 м), отсутствие в туалетной комнате поручней, специально приспособленных водопроводных кранов, диспенсеров, унитазов, писсуаров, зеркал для МНГ, отсутствие крючков для тростей, костылей, одежды и т.п., отсутствие системы тревожной сигнализации, отсутствие специальных обозначений на туалетных комнатах, отсутствие их дублирование тактильными средствами.

- Система информации на объекте является временно недоступна для инвалидов всех категорий. Основными замечаниями по зоне: отсутствие на объекте оборудования инвалидам по слуху, зрению, в том числе отсутствие индукционных систем информации. Система информации не обеспечивает полноценный доступ к местам целевого назначения, эвакуационным выходам.

- необходима организация обучения сотрудников, по оказанию необходимой квалифицированной помощи (знание различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений и на прилегающих территориях, умение использовать специальную технику при оказании первой помощи.)

- на всех структурно функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, с учетом потребности инвалидов.

4. Управленческие решения (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий, капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий, капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий, капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий, капитальный)
		Ремонт (текущий),

8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
----	--------------------	---

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в редакции от 02.02.2019) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы при условии выделения необходимых сумм бюджетных ассигнований из федерального, регионального и местного бюджетов.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект социальной инфраструктуры после выполнения работ будет являться частично доступным для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. согласование решения об адаптации объекта социальной инфраструктуры на комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН (Постановление администрации города Кирова от 11.03.2013 № 1065-П «О комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для жизнедеятельности инвалидов»)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами: управлением градостроительства и архитектуры администрации города Кирова, департаментом городского хозяйства администрации города Кирова.

4.4.3. техническая экспертиза объекта социальной инфраструктуры; разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта социальной инфраструктуры.

4.4.4. согласование решения об адаптации объекта социальной инфраструктуры и работа по проведению капитального ремонта с вышестоящей организацией (собственником объекта): администрацией муниципального образования «Город Киров».

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Октябрьской районной организацией Кировской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: нет.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: доступная среда Кировской области (<https://gis.geokirov.ru/>)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 5 л
2. Входа (входов) в здание	на 6 л
3. Путей движения в здании	на 4 л
4. Зоны целевого назначения объекта	на 10 л
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 5 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 6 л

Результаты фотофиксации на объекте в электронном виде (8,51 МБ на диске)

Паспорт БТИ на 4 л.

Руководитель
рабочей группы:

Директор МБУ «ЦБС»:

Члены рабочей группы:

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель Октябрьского РО КОО ВОИ

представители организации,
расположенной на объекте:

заведующий библиотекой - филиал № 15:

библиотекарь 1-ой категории
библиотеки - филиал № 15:

зам. директора по АХД



Ряба Л.О.Сухарева

Е.А.Чарушникова Е.А.Чарушникова

Г.М.Рябова Г.М.Рябова

Г.И.Симонова Г.И.Симонова

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол №___)
Комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для жизнедеятельности
инвалидов администрации муниципального образования «Город Киров»