

УТВЕРЖДАЮ



(Сухарева Л.О.)

2021 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

**Муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная библиотечная система» города Кирова
Библиотека – филиал № 17
610013, г. Киров, Нововятский район, ул. Октябрьская, д.19**

г. Киров

«11 » января 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта – **Библиотека-филиал №17**
- 1.2. Адрес объекта - **г. Киров. Нововятский район, ул. Октябрьская, д.19**
- 1.3. Сведения о размещении объекта
 - часть 2 этажного здания, площадью 153,4 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка - **нет**
- 1.4. Год постройки здания - **1966**, капитального ремонта **не было**.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального – не установлено.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Библиотека-филиал №17 Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» МО «Город Киров»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
г. Киров ул. Преображенская, д. 74

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация.

2.1 Сфера деятельности: культура, обеспечение библиотечного обслуживания населения с учётом потребностей различных социально-демографических групп с предоставлением гарантированного минимум бесплатных услуг, культурно-просветительская, информационная деятельность, в том числе в информационном сетевом пространстве, направленная на духовное развитие и саморазвитие человека, создание библиотечного пространства, обеспечивающего полноценные условия для приобщения детей, подростков, юношества к системе культурно-исторических традиций и ценностей.

2.2 Виды оказываемых услуг: поиск, сбор, комплектование, обработка, учет, предоставление в пользование библиотечных фондов и информационных материалов, баз

данных на бумажном и электронном носителях, обеспечение сохранности фондов; организация информационно-библиотечного обслуживания населения, в том числе детей, подростков, юношества, в различных формах и видах в соответствии с их возрастными особенностями; разработка инновационных методов библиотечного обслуживания детей, подростков и юношества; организация досуга детей, подростков и юношества; подготовка и выпуск социально значимых и методических изданий.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: до 50 человек.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобусы № №46, 87, до остановки «Школа»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту. – нет.

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 150 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) - 3-5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет). - Да.

3.2.4. Перекрестки: нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (вызваны наличием ям, выбоин, неровностей асфальта; стыковочные пути тротуара, ступени).

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания.

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ВНД
№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	в том числе инвалиды:	
1	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
3	С нарушениями зрения	ВНД
4	С нарушениями слуха	ВНД
5	С нарушениями умственного развития	ВНД

* Указывается один из вариантов:

«А» – доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» – обеспечена условная доступность (помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно);

«ВНД» – временно недоступно (доступность не организована).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, О, С, Г, У)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, С, Г, У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, О, С, Г, У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У) ВНД (К, О, С, Г)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У) ВНД (К, О, С, Г)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, О, С, Г, У)		

** Указывается один из вариантов:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно;

ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов: «К» – передвигающиеся на коляске, «О» – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» – с нарушениями слуха, «Г» – с нарушениями зрения, «У» – с нарушениями умственного развития.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект социальной инфраструктуры является временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов (удовлетворение меняльных потребностей) необходимо выполнить работы по адаптации объекта..

В разрезе функциональных зон объекта указаны основные замечания:

- Территория, прилегающая к зданию (участок) является временно недоступной для всех категорий инвалидов, так как территория не имеет элементов информации об объекте (в том числе мнемосхемы), направлениях движения МГН от остановки общественного транспорта к объекту. Территория и пути движения от остановки общественного транспорта имеют разрушения (ямы, неровности, выбоины) покрытия. На прилегающей территории отсутствуют бордюрные пандусы, съезды, пешеходные пути нестыкуются (с учётом потребностей МГН) с внешними по отношению к участку территориями.

- Входы в здание являются частично доступными для инвалидов с нарушениями слуха и умственными нарушениями, входы в здание являются недоступными для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения. Основными замечаниями по зоне являются: наличие высоких порогов (более 0,014 м.), несоответствие лестницы нормативным требованиям

(несоответствие ширины проступи, высоты подступенка нормативным значениям), отсутствие поручней на лестницах, несоответствие пандуса нормативным требованиям, отсутствие мнемосхемы, не применение на дверях доводчиков с механизмом задержки в положении «открыто» в течение 5 с. Кроме того, размеры входных площадок и тамбуров также не соответствуют требованиям. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) являются временно недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются: наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м., высоких порогов (более 0,014 м.), несоответствие нормативным требованиям внутренних лестниц, несоответствие (отсутствие) поручней на лестницах, отсутствие дублирования лестниц пандусами, отсутствие внутренних подъемных платформ и устройств для инвалидов на креслах-колясках (стационарных или мобильных), отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных) для инвалидов с нарушениями слуха. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи. Зоны целевого назначения здания являются недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных стационарных), отсутствие ясной и понятной информации о путях движения и услугах для инвалидов с умственными нарушениями, расположение выключателей и розеток на ненормативной высоте (более / менее 0,80 м.), расположение указателей кабинетов на ненормативной высоте, расположение указателей кабинетов по центру дверей, отсутствие их дублирование тактильными средствами, отсутствие выделенных мест для обслуживания инвалидов, расположение приборов и мебели не во всех комнатах и кабинетах позволяет использование их инвалидами.

Система информации на объекте является частично доступной для инвалидов с умственными нарушениями, система информации на объекте является недоступной для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха. Основными замечаниями по зоне являются: отсутствие на объекте оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению, в том числе отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных), отсутствие тактильной составляющей в системе информации. Система информации не обеспечивает полноценный доступ к местам целевого назначения, эвакуационным выходам.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	ТERRITORIя, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий, капитальный).
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий, капитальный).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР,

		организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий, капитальный).-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий, капитальный).
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий, капитальный)
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

*** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации, технические решения невозможны (организация альтернативной формы обслуживания).

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в редакции от 02.02.2019) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы при условии выделения необходимых сумм бюджетных ассигнований из федерального, регионального и местного бюджетов.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект социальной инфраструктуры после выполнения работ будет являться частично доступным для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. согласование решения об адаптации объекта социальной инфраструктуры на комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН (Постановление администрации города Кирова от 11.03.2013 № 1065-П «О комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для жизнедеятельности инвалидов»).

4.4.2. согласование работ с надзорными органами: управлением градостроительства и архитектуры администрации города Кирова, департаментом городского хозяйства администрации города Кирова.

4.4.3. техническая экспертиза объекта социальной инфраструктуры; разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта социальной инфраструктуры.

4.4.4. согласование решения об адаптации объекта социальной инфраструктуры и работа по проведению капитального ремонта с вышестоящей организацией (собственником объекта): администрацией муниципального образования «Город Киров».

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Нововятской районной организацией Кировской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: нет.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Системы информации (и связи) на объекте

Результаты фотофиксации на объекте 12 файлов

Поэтажные планы

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы

Зав. библиотекой № 17, Курагина И.Е. И. К.

Члены рабочей группы

ведущий библиотекарь, Столбова Л.В. Л. С.

В том числе

представители общественных организаций инвалидов – председатель
Нововятского общества инвалидов

председатель Овечкина О.С. _____
(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте _____
(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

_____ (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » 20 ____ г. (протокол
№ ____)
Комиссией (название). _____