

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «Централизованная
библиотечная система»
муниципального образования
«Город Киров»



Сухарева Л.О.
2021 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 1

Город Киров

11 января 2021 год

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Библиотека для детей № 16 им. Л.В. Дьяконова,
1.2. Адрес объекта: 610050 г. Киров, ул.Кольцова 2
1.3. Сведения о размещении объекта:
Жилой пятиэтажный дом;
Нежилое помещение на 1 этаже здания, 248.4. метров
- наличие прилегающего земельного участка: нет
1.4. Год постройки здания :1960 , последнего капитального ремонта -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: май 2020
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Библиотека-филиал для детей № 16 имени Л. В.Дьяконова Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» муниципального образования «Город Киров»
МБУ «Централизованная библиотечная система» Библиотека-филиал для детей № 16 имени Л. В.Дьяконова
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 610020 г. Киров, Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» ул. Преображенская, д.74

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация : библиотечное обслуживание населения.
Дополнительная информация:

2.1 Сфера деятельности: культура, обеспечение библиотечного обслуживания населения с учётом потребностей различных социально-демографических

групп с предоставлением гарантированного минимум бесплатных услуг, культурно-просветительская, информационная деятельность, в том числе в информационном сетевом пространстве, направленная на духовное развитие и саморазвитие человека, создание библиотечного пространства, обеспечивающего полноценные условия для приобщения детей, подростков, юношества к системе культурно-исторических традиций и ценностей.

2.2 Виды оказываемых услуг: поиск, сбор, комплектование, обработка, учет, предоставление в пользование библиотечных фондов и информационных материалов, баз данных на бумажном и электронном носителях, обеспечение сохранности фондов; организация информационно-библиотечного обслуживания населения, в том числе детей, подростков, юношества, в различных формах и видах в соответствии с их возрастными особенностями; разработка инновационных методов библиотечного обслуживания детей, подростков и юношества; организация досуга детей, подростков и юношества; подготовка и выпуск социально значимых и методических изданий.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 150 человек, вместимость -50

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы № 1, 9,23,61, 50 до остановки «Фабрика обуви «Темп»; № 12, 44, 74 до остановки «Парк Победы».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -300м.

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть; уклон дороги

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И		27-29
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)		0,6,34
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	4,18	7-10
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С, Г, У) ВНД (К, О)	2,3,4,16, 17,15,10, 5, 8	12,19, 20
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У) ВНД (К, О)	6,7	15-17
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У) ВНД (К, О, С, Г)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, О, С, Г, У)		27-31

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

объект социальной инфраструктуры является временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов (удовлетворение меняющихся потребностей) необходимо выполнить работы по адаптации объекта, указанные в столбце 8 Результатов обследования по каждой функциональной зоне объекта.

В разрезе функциональных зон объекта указаны основные замечания:

- Территория, прилегающая к зданию (участок) является временно недоступной для всех категорий инвалидов, так как территория не имеет элементов информации об объекте (в том числе мнемосхемы), направлениях движения МГН от остановки общественного транспорта к объекту. Территория и пути движения от остановки общественного транспорта имеют разрушения (ямы, неровности, выбоины) покрытия. На прилегающей территории отсутствуют бордюрные пандусы, съезды, пешеходные пути не стыкуются (с учётом потребностей МГН) с внешними по отношению к участку территориями.
- Входы в здание являются частично доступными с нарушениями слуха и умственными нарушениями, входы в здание являются недоступными для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения. Основными замечаниями по зоне являются: наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), несоответствие лестницы нормативным требованиям (несоответствие ширины проступи, высоты подступенка нормативным значениям), отсутствие поручней на лестницах, несоответствие пандуса нормативным требованиям, отсутствие мнемосхемы, не применение на дверях доводчиков с механизмом задержки в положении «открыто» в течение 5 с. Кроме того, размеры входных площадок и тамбуров также не соответствуют требованиям
- Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) являются временно недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются: наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м., высоких порогов (более 0,014 м.), несоответствие нормативным требованиям внутренних лестниц, несоответствие (отсутствие) поручней на лестницах, отсутствие дублирования лестниц пандусами, отсутствие внутренних подъемных платформ и устройств для инвалидов на креслах-колясках (стационарных или мобильных), отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных) для инвалидов с нарушениями слуха
- Зоны целевого назначения здания являются недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие

индукционных систем (переносных стационарных), отсутствие ясной и понятной информации о путях движения и услугах для инвалидов с умственными нарушениями, расположение выключателей и розеток на ненормативной высоте (более / менее 0,80 м.), расположение указателей кабинетов на ненормативной высоте, расположение указателей кабинетов по центру дверей, отсутствие их дублирование тактильными средствами, отсутствие выделенных мест для обслуживания инвалидов, расположение приборов и мебели не во всех комнатах и кабинетах позволяет использование их инвалидами.

- Санитарно-гигиенические помещения здания являются частично доступными для инвалидов с умственными нарушениями, санитарно-гигиенические помещения здания являются недоступными для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха. Основными замечаниями по зоне являются несоответствие размеров туалетных комнат нормативным значениям, наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие (несоответствие) в туалетных комнатах поручней, специально приспособленных водопроводных кранов, диспенсеров, унитазов, писсуаров, зеркал для МГН, отсутствие крючков для тростей, костылей, одежды и т.п., отсутствие системы тревожной сигнализации, отсутствие специальных обозначений на туалетных комнатах, отсутствие их дублирование тактильными средствами Система информации на объекте является частично доступной для инвалидов с умственными нарушениями, система информации на объекте является недоступной для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха. Основными замечаниями по зоне являются: отсутствие на объекте оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению, в том числе отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных), отсутствие тактильной составляющей в системе информации. Система информации не обеспечивает полноценный доступ к местам целевого назначения, эвакуационным выходам.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	

	(участок)	
2	Вход (входы) в здание	Установить пандус Краевые ступени марша выделить цветом или фактурой, установить тактильные предупредительные полосы. Ограждения с поручнями необходимо установить вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц,
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий Убрать перепады высот
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий с оборудованием в санитарно-бытовых помещениях места для МГН
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий Установить схему движения инвалидов внутри помещений, звуковую информацию
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Ремонт текущий Индивидуальное решение с ТСР.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа:

программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объект социальной инфраструктуры после выполненных работ будет являться частично доступным для всех категорий инвалидов.

доступности)

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. согласование решения об адаптации объекта социальной инфраструктуры на комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН (Постановление администрации города Кирова от 11.03.2013 № 1065-П «О комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для жизнедеятельности инвалидов»).

4.4.2. согласование работ с надзорными органами: управлением градостроительства и архитектуры администрации города Кирова, департаментом городского хозяйства администрации города Кирова.

4.4.3. техническая экспертиза объекта социальной инфраструктуры; разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта социальной инфраструктуры.

4.4.4. согласование решения об адаптации объекта социальной инфраструктуры и работа по проведению капитального ремонта с вышестоящей организацией (собственником объекта): администрацией муниципального образования «Город Киров».

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Ленинской районной организацией Кировской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: нет.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: доступная среда Кировской области (<https://gis.geokirov.ru/>)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 2 л.
3. Путей движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте: 36 фото на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы:

Директор МБУ «ЦБС»



Сухарева Л.О.

В том числе:

Члены рабочей группы:

Председатель Октябрьской РО КОО ВОИ _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте: _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

заместитель директора по АХД - Симонова Г.И.

Симонова Г.И.

[Подпись]

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

заведующий библиотекой №16 Яманаева Е.В.

Яманаева Е.В.

[Подпись]

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

библиотекарь 1 кат. Петухова Ю.О.

Петухова Ю.О.

[Подпись]

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)