



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Муниципального бюджетного

учреждения «Централизованная

Библиотечная система»

Л.О.Сухарева

2021 г.

## ПАСПОРТ

### доступности объекта социальной инфраструктуры

№ 1

#### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: библиотека – филиал № 15
- 1.2. Адрес объекта: 610006, город Киров, Октябрьский проспект, 51.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - часть здания: цокольный этаж - 117,3 кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка: нет.
- 1.4. Год постройки здания: 1956,  
последнего капитального ремонта: 1998г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – не установлена, капитального ремонта 2030-2034гг.

#### 2. Сведения об организации, расположенной на объекте

- 2.1. Название организации (учреждения): Библиотека-филиал № 15 муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» муниципального образования «Город Киров»
- 2.2. Юридический адрес организации (учреждения): 610020 г. Киров, ул. Преображенская, дом 74
- 2.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 2.4. Форма собственности: государственная.
- 2.5. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 2.6. Вышестоящая организация: Управление культуры администрации города Кирова.
- 2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 610035 город Киров, улица Воровского, дом 79

#### 3. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 3.1.. Сфера деятельности: культура, обеспечение библиотечного обслуживания населения с учётом потребностей различных социально-демографических групп с предоставлением гарантированного минимум бесплатных услуг, культурно-просветительская, информационная деятельность, в том числе в информационном сетевом пространстве, направленная на духовное развитие и саморазвитие человека, создание библиотечного пространства, обеспечивающего полноценные условия для приобщения детей, подростков, юношества к системе культурно-исторических традиций и ценностей.
- 3.2. Виды оказываемых услуг: поиск, сбор, комплектование, обработка, учет, предоставление в пользование библиотечных фондов и информационных материалов, баз данных на бумажном и электронном носителях, обеспечение сохранности фондов; организация информационно-библиотечного обслуживания населения, в том числе детей, подростков, юношества, в различных формах и видах в соответствии с их возрастными особенностями; разработка инновационных методов библиотечного обслуживания детей, подростков и юношества; организация досуга детей, подростков и юношества; подготовка и выпуск социально значимых и методических изданий.
- 3.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно
- 3.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
- 3.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития

3.6. Плановая мощность: посещаемость 70 человек, вместимость: 25 человек, пропускная способность: 50 человек.

3.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет.

#### 4. Состояние доступности объекта

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

автобусами № 2, 44, 46, 47, 51, 53, 54, 70, 90, троллейбусами № 1, 3, 4 до остановки «Улица Гайдара»; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да.

4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

4.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 30 метров.

4.2.2. Время движения (пешком) 3-5 минут.

4.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

4.2.4. Перекрестки: нет.

4.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.

4.2.6. Перепады высоты на пути: есть (бордюры, лестницы, выбоины, неровности асфальта).

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

* № п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения (МГН) в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* Указывается один из вариантов:

«А» – доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» – обеспечена условная доступность (помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно);

«ВНД» – временно недоступно (доступность не организована).

#### 4.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, О, С, Г, У)	-	01-02
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	1	03-04
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, С, Г, У)	-	09-10
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, О, С, Г, У)	2	11-12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У) ВНД (К, О, С, Г)	4	13-14
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У) ВНД (К, О, С, Г)	-	16-17
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, О, С, Г, У)	-	-

\*\* Указывается один из вариантов:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно;

ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов: «К» – передвигающиеся на коляске, «О» – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» – с нарушениями зрения, «Г» – с нарушениями слуха, «У» – с нарушениями умственного развития.

4.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект социальной инфраструктуры является временно недоступна для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития.

Для обеспечения доступности и комфортности пребывания инвалидов на объекте необходимо выполнить работы по адаптации объекта.

В разрезе функциональных зон объекта указаны основные замечания:

- Территория, прилегающая к зданию, является временно недоступной для всех категорий инвалидов, так как территория не имеет элементов информации об объекте, направленных на движения МПН от остановки общественного транспорта к объекту. Территория и пути движения от остановки общественного транспорта имеют разрушения (ямы, неровности, выбоины) покрытия. На прилегающей территории отсутствуют бордюрные пандусы, съезды.

- Входы в помещение являются частично доступными для инвалидов с нарушением слуха и умственными нарушениями, входы в здание являются недоступными для инвалидов, пользующимися креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения. Основными замечаниями по зоне являются: наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м), высоких порогов (более 0,014 м), не применение на дверях доводчиков с механизмом задержки в положении «открыто» в течение 5 с. Кроме того, размеры входных площадок и тамбуров не соответствуют требованиям.

- Пути движения внутри помещения (в т.ч. пути эвакуации) являются временно недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями являются: отсутствие внутренних подъемных платформ и устройств для инвалидов на креслах-колясках, отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных/стационарных) для инвалидов с нарушением слуха.

- Зоны целевого назначения помещения являются недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м), высоких порогов (более 0,014 м), отсутствие наличие отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем переносных стандартных), отсутствие ясной и понятной информации о путях движения и услугах для инвалидов с умственным нарушением, расположение выключателей и розеток на ненормативной высоте (более/менее 0,80 м).

- Санитарно - гигиенические помещения объекта являются частично доступными для инвалидов с нарушением слуха и с умственными нарушениями, санитарно -гигиенические помещения объекта являются недоступными для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения. Основными замечаниями по зоне являются несоответствие размеров туалетных комнат нормативным назначениям, наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м), высоких порогов (более 0,014 м), отсутствие в туалетной комнате поручней, специально приспособленных водопроводных кранов, диспенсеров, унитазов, писсуаров, зеркал для МНГ, отсутствие крючков для тростей, костылей, одежды и т.п., отсутствие системы тревожной сигнализации, отсутствие специальных обозначений на туалетных комнатах, отсутствие их дублирование тактильными средствами.

- Система информации на объекте является временно недоступна для инвалидов всех категорий. Основными замечаниями по зоне: отсутствие на объекте оборудования инвалидам по слуху, зрению, в том числе отсутствие индукционных систем информации. Система информации не обеспечивает полноценный доступ к местам целевого назначения, эвакуационным выходам.

- необходима организация обучения сотрудников, по оказанию необходимой квалифицированной помощи.

## 5 Управленческое решение (проект)

### 5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий, капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий, капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий, капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий, капитальный)
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации, технические решения невозможны (организация альтернативной формы обслуживания).

5.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (редакции от 02.02.2019) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы при условии выделения необходимых сумм бюджетных ассигнований из федерального, регионального и местного бюджетов.

5.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект социальной инфраструктуры после выполнения работ будет являться частично доступным для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_.

5.4. Для принятия решения требуется:

5.4.1. согласование решения об адаптации объекта социальной инфраструктуры на комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН (Постановление администрации города Кирова от 11.03.2013 № 1065-П «О комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для жизнедеятельности инвалидов»)

5.4.2. согласование работ с надзорными органами: управлением градостроительства и архитектуры администрации города Кирова, департаментом городского хозяйства администрации города Кирова.

5.4.3. техническая экспертиза объекта социальной инфраструктуры; разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта социальной инфраструктуры.

5.4.4. согласование решения об адаптации объекта социальной инфраструктуры и работа по проведению капитального ремонта с вышестоящей организацией (собственником объекта): администрацией муниципального образования «Город Киров».

5.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Октябрьской районной организацией Кировской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: нет.

## 6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Анкеты (информации об объекте) от «11» января 2021 г.

Акта обследования объекта: № акта 1 от «11» января 2021 г.

Решения комиссии \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.